



## Thème : ESSAIS DE PRESSION

### 1 ORIGINE

Source : SOGEA Rhones-Alpes

Observation : Les essais effectués avec des tuyaux en PEHD avec des raccords en laiton ne sont pas sûrs pour les essais à forte pression (28 bars dans ce cas)

### 2 SOLUTION ADOPTÉE

- réalisation d'une rampe avec des raccords et des flexibles hydrauliques afin de réaliser les essais de pression supérieur à 16 bars
- pose de robinet hydraulique sur les plaques pleines

### 3 ILLUSTRATION

